

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 057

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Школа.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646835, Омская область, Нововаршавский район, с. Русановка, ул. Центральная, д. 14, телефон 8 (38152) 3-54-33, e-mail: ourusan@n-varsh.obr55.ru.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 2114,8 кв.м;
 - часть здания (политехнический комплекс) 1 этаж, 360,7 кв.м;
 - часть здания (столовая) 1 этаж, 118,5 кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2га.
- 1.4. Год постройки здания: 1973, год последнего капитального ремонта: не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: ежегодно в летний период, капитального нет.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Русановская основная общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской области (МБОУ "Русановская ООШ").
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646835, Омская область, Нововаршавский район, с. Русановка, ул. Центральная, д. 14, телефон 8 (38152) 3-54-33, e-mail: ourusan@n-varsh.obr55.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646830, Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Кооперативная, д. 22, тел.:8(38152) 2-12-03, e-mail: novmcro@gmail.com.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по предоставлению начального общего, основного общего образования.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 97, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на улице Рассохина имеется непригодная для инвалидов остановка общественного транспорта автобусов, осуществляющих перевозки в р.п. Нововаршавка, г. Омск. Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов.
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: школа не располагает автомобилем для перевозки детей.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Вход на территорию школы (с ул. Центральная).
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*): нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	1-3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	4-8, 23-24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	9-20
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	21-22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	25-30
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов объект доступен условно в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-	-
. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-	-
.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1	-	-	-	-
. На объекте установлено или выявлено:	-	-	-	-	-
1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1	-	-	-	-
2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	-	-	-	-
3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1	-	-	-	-
4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1	-	-	-	-
5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
организации при пользовании услугами					
6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1	-	-	-	-
На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:	-	-	-	-	-
.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10	-	1	-	Оборудовать автостоянку размером 6,0x3,6 м. На стоянке предусмотреть знак высотой не менее 1,5 м.	2017-2020 гг.
.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Обустроить входную группу в соответствии с нормативами: -Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом и фактурой. При перепаде высот путей движения предусмотреть съезд уклоном не более 1:12. Перед	2017-2020 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>лестницей предусмотреть предупредительные контрастные полосы на расстоянии 0,3м. от внешнего края ступени; - Входные двери должны иметь ширину в свету 0,90x0,30 м Высота элемента порога не должна превышать 0,014 м. В полотнах наружных дверей следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и удароупорным материалом, расположенную на высоте от 0,5 до 1,2 м. от уровня пола. Предусмотреть контрастную маркировку на прозрачных</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				полотнах дверей высотой не менее 0,1 м, шириной не менее 0,2 м. Высота от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	1	-	-	-	-
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Продублировать зрительную информацию с использованием шрифта Брайля	2017-2020 гг.
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	1	-	Провести мониторинг востребованности данной услуги у инвалидов с нарушением слуха	2017-2020 гг.
4.6. Сменные кресла-коляски	1	-	-	-	-
4.7. Поручни	-	1	-	Установить поручни на высоте 0,9 м и дополнительно 0,7 м, выступающие за	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решения
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				марш лестницы на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное окончание. При ширине лестницы 4 м и более устанавливаются дополнительные разделительные поручни. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Перед лестницей за 0,8-0,9 м предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.	
4.8. Пандусы	1	-	-	-	-
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	-	1	-	Приобрести лестничный гусеничный подъемник (при необходимости).	2017-2020
4.10. Раздвижные двери	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и МГН. Входная дверь должна быть шириной 0,9 м, оборудовать кабину для инвалидов и МГН. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное	2017-2020 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу	
12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных аршей и площадок	-	1	-	Расширить дверные проёмы (где необходимо) 0,90 м.	2017-2020 гг.
13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1	-	-	-	-
14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	-	-	-	-
15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению),	-	-	100%	-	-
16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-мощника	1	-	-	-	-
17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	-	-	-
19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1	-	-	-	-
Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг,	-	-	100%	-	-
Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0%	Данные услуги не оказывают	-
Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0%	Данные услуги не оказывают	-
Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	0%	Данные услуги не оказывают	-
1. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей	-	-	0%	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
численности инвалидов), %					
г. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	0%	-	-
д. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	0%	-	-
е. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и осуществляющих инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	-	-	-
ж. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	-	-	-
з. Доля сотрудников организаций, на которых административно-хозяйственным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	100%	-	-

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный.

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2017-2020 г.

в рамках исполнения управленческих мероприятий п.3.6 паспорта доступности.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "07" октября 2016 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "29" ноября 2017 года № 057.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от "23" октября 2017 года № 10.

Директор



В.В. Антипов
(инициалы, фамилия)

Дата "4" декабря 2017 года